

SAFETY CERTIFICATE

گواهی تأیید ایمنی و سلامت کلایمبر

تاریخ صدور : 1401/10/25

مدیریت محترم پروژه بیمارستان مهدی

شماره : CE01/2230

باسلام

احتراماً، پیرو ارزیابی، بازرسی فنی و ایمنی یک دستگاه کلایمبر BMU موجود در شرکت مذکور به آدرس تهران، خیابان چمران، نبش خیابان باقرخان، در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ با مشخصات فنی ذیل، گواهی می‌گردد که تجهیز فوق در شرایط موجود مورد تأیید است و ادامه بهره‌برداری از تجهیز فوق به مدت یکسال با رعایت کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی در سرویس و نگهداری و انجام نظارت‌های فنی منظم بلامانع است.

Climber Technical Specifications

مشخصات فنی کلایمبر

ردیف	عنوان و مشخصات	ردیف	عنوان و مشخصات
1	شرکت سازنده: Aseman Balabar Tavan	6	ابعاد کابین: 0.4×1.7×1.5 m
2	شماره سریال: 973035	7	قطر سیم بکسل: 8.3 mm
3	مدل موتور: LTD 8	8	سال ساخت: 2020
4	کد اموال: ---	9	ارتفاع کاربری: 40 m
5	ظرفیت: 250 Kg	10	محل بهره‌برداری: ساختمان بیمارستان

مراجع بازرسی : ISO 4309 / ASME B30.9 / BS 1808 / آیین‌نامه ایمنی بالابرها وزارت کار ایران

سیم بکسل و اتصالات	تجهیزات کنترلی و برقی	کابین	وزنه‌های تعادلی	سازه و پایه	موتورها و پاراشوت	تست بار و پاراشوت
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Load Test Results

Test Weight (Kg)	Safe Working Load (kg)	Result
250	250	OK

Validity Duration & Description

مدت اعتبار گواهی‌نامه	یکسال	1402/10/23
- بهره‌برداری از دستگاه تا ظرفیت مجاز (SWL) حاصل از تست بار مورد تأیید است. - اپراتور تجهیز فوق می‌بایست آشنایی و آگاهی کامل جهت کار با تجهیزات بالابری را دارا باشد. - در صورت هرگونه جا به جایی دستگاه و تغییرات اساسی شامل تغییر در ارتفاع و غیره، گواهی‌نامه فاقد اعتبار می‌باشد و می‌بایست بازرسی مجدد انجام گردد. - رعایت مفاد پشت‌نویس این گواهی‌نامه تأیید، الزامی می‌باشد.		

ایده پردازان رسپینا
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تهران - پلاک ۱۰۰ - پلاک ۱۰۰
ایمنی، بهداشت، محیط زیست

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی
مسئول فنی
علیرضا افشار
مشاور، حفاظت فنی و خدمات ایمنی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رونوشت : اداره کار استان، پروژه بیمارستان مهدی

02634604905
09123664591
02634649348

www.iprespina.ir
info@iprespina.ir
Karaj, Alborz, Iran

شرکت ایده پردازان رسپینا
مشاوره، بازرسی و خدمات ایمنی

