

SAFETY CERTIFICATE

گواهی تأیید ایمنی و سلامت مخزن تحت فشار

تاریخ صدور: 1403/02/02

شناسه بازرسی: V030028

شرکت داروسازی دکتر عبیدی

احتراماً، پیرو ارزیابی، بازرسی فنی و ایمنی و ضخامت‌سنجی یک دستگاه مخزن تحت فشار حاوی هوای فشرده موجود در، تهران، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ با مشخصات فنی ذیل، گواهی می‌گردد که مخزن فوق طبق دستورالعمل در حضور مسئول فنی، ضخامت‌سنجی گردید و در ضمن پس از بررسی عدسی تحتانی، عدسی فوقانی و بدنه هیچ‌گونه خوردگی مشاهده نشد. در ضخامت‌سنجی که بصورت راندوم بعمل آمد و با محاسبات انجام شده و لحاظ ضرائب اطمینان، مخزن فوق برای بهره‌برداری در فشار کاری ۲ بار مناسب می‌باشد. در بررسی از متعلقات حفاظتی مخزن شامل سوپاپ اطمینان و مانومتر صحت عملکرد آنها مورد تأیید قرار گرفت. لذا با توجه به مراتب اشاره شده ادامه بهره‌برداری از مخزن مذکور با فشار کاری ۲ بار به مدت یکسال با رعایت کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی در سرویس و نگهداری و انجام نظارت‌های فنی منظم بلامانع است.

Pressure Vessel Technical Specifications

مشخصات فنی مخزن تحت فشار

ردیف	عنوان و مشخصات	ردیف	عنوان و مشخصات
1	شرکت سازنده: آب-آتش-بخار	6	شعاع مخزن: 40 cm
2	شماره سریال: ST37-2	7	حداکثر فشار کاری مجاز: 2 bar
3	سال ساخت: 2021	8	فشار تست هیدرواستاتیک: 3 bar
4	کد اموال: NO.1	9	حداکثر فشار مانومتر: 5 bar
5	ظرفیت: 6.500 LB/HR	10	محل بهره‌برداری: موتورخانه مکمل

مراجع بازرسی: ASME BPVC SEC VIII، آئین‌نامه مولدها و دیگهای بخار مرکز

وضعیت موتورخانه و جانمایی	متعلقات کنترلی	متعلقات نشانگر	ضخامت سنجی
✓	✓	✓	✓

نتایج ضخامت سنجی

ضخامت پوسته		ضخامت عدسی تحتانی		ضخامت عدسی بالایی	
کمترین ضخامت	بیشترین ضخامت	کمترین ضخامت	بیشترین ضخامت	کمترین ضخامت	بیشترین ضخامت
6.83	7.01	6.92	7	6.81	6.92
فشار کاری (بهره‌برداری): 2 bar		فشار سوپاپ اطمینان: 2.2 bar		فشار آزمایش ضخامت سنجی: 2 bar	

Validity Duration & Description

مدت اعتبار گواهی‌نامه	یک سال	1404/01/31
- در صورت هر گونه تغییرات و تعمیرات اساسی در دستگاه، گواهی‌نامه فاقد اعتبار می‌باشد و می‌بایست بازرسی مجدد انجام گردد. - رعایت مفاد پشت‌نویس این گواهی‌نامه تأیید، الزامی می‌باشد.		

ایده پردازان رسپینا

مهر و امضاء

مسئول فنی

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

رونوشت: اداره کار استان، شرکت داروسازی دکتر عبیدی

02634604905
09123664591
02634649348

www.iprespina.ir
info@iprespina.ir
Karaj, Alborz, Iran

ایده پردازان رسپینا
بازرسی صنعتی و سیستم های ایمنی

