

SAFETY CERTIFICATE

گواهی تأیید ایمنی و سلامت آسانسور

شرکت محترم داروسازی دکتر عبیدی

تاریخ صدور : 1401/01/29

باسلام

شماره : CE1401/0072

احتراماً، پیرو آزمایش و بازرسی فنی و ایمنی یک دستگاه آسانسور خدماتی موجود در شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ با مشخصات فنی ذیل واقع در جاده مخصوص کرج-تهران، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، گواهی می‌گردد که تجهیز فوق در شرایط موجود مورد تأیید است و ادامه بهره برداری از تجهیز به مدت یکسال با رعایت کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی در سرویس و نگهداری و انجام نظارت‌های فنی منظم بلامانع است.

Elevator Technical Specifications

مشخصات فنی آسانسور

ردیف	عنوان و مشخصات	ردیف	عنوان و مشخصات
1	شرکت سازنده : فیدار کیان	5	ظرفیت : 2500 kg
2	توان نامی : 14.7 kw	6	سیستم : هیدرولیکی
3	شرکت سازنده موتور : ELMO	7	سال ساخت : 1400
4	شماره سریال : 20K99N02	8	محل بهره‌برداری : ضلع غربی شرکت
مراجع بازرسی: OSHA 29 CFR.441 / ISIRI-12011 / INSO-20009-1394 / آئین نامه ایمنی آسانسورها وزارت کار ایران			

Certificate: B5791/00/2	Calibration Date: 1400.02.06 Due: 1401.02.05	type: D -70 SN: 160424527	Measurement device : MAS Power Laser Distance Meter
----------------------------	---	------------------------------	--

Certificate: B5791/00/4	Calibration Date: 1400.02.06 Due: 1401.02.05	type: N.A. SN: K15C116148	Measurement device : LG Digital Caliper
----------------------------	---	------------------------------	--

Validity Duration

مدت اعتبار گواهینامه	یک سال	1402/01/27
- بهره برداری از دستگاه تا ظرفیت مجاز (SWL) حاصل از تست بار مورد تأیید است. - در صورت تغییرات اساسی شامل تغییر در ارتفاع و غیره، گواهینامه فاقد اعتبار می‌باشد و می‌بایست بازرسی مجدد انجام گردد.		

علیرضا آقامیری

مسئول فنی

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

ایده پردازان رسپینا

مهر و امضاء

رونوشت : اداره کار استان، شرکت داروسازی دکتر عبیدی، واحد اداری IPR

02634604905
09123664591
02634649348

www.iprespina.ir
info@iprespina.ir
Karaj, Alborz, Iran

ایده پردازان رسپینا
بازرسی صنعتی و سیستم های ایمنی

