

SAFETY REPORT

گزارش بازرسی آسانسور

تاریخ صدور : 1403/07/11

اداره آب و فاضلاب آبسرد

شناسه بازرسی : C032743

باسلام

احتراماً، پیرو ارزیابی، بازرسی فنی و ایمنی یک دستگاه آسانسور نفربر موجود در شرکت مذکور به آدرس، تهران، آبسرد، در مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ با مشخصات فنی ذیل، گزارش موارد مغایر با آئین نامه مربوطه به شرح ذیل اعلام می گردد:

Elevator Technical Specifications

مشخصات فنی آسانسور

ردیف	عنوان و مشخصات	ردیف	عنوان و مشخصات
1	شرکت سازنده: آلتون آسانسور	6	شناسه ملی: ---
2	شماره سریال موتور: 18J94C09	7	نوع سیستم: هیدرولیک
3	سال ساخت: 2018	8	کاربری: نفربر
4	کد اموال: 1	9	تعداد توقف: 4
5	ظرفیت: 4 person/300 kg	10	محل بهره برداری: ساختمان اداره آب

مراجع بازرسی: 1- ISIRI 6303-2 / ASME B30.9 / آئین نامه ایمنی آسانسورها وزارت کار ایران

متعلقات باربرداری	تجهیزات برقی و کنترلی	تجهیزات حرکتی و ترمزگیری	وضعیت موتورخانه	وضعیت داخل، پایین و روی کابین	وضعیت چاه و چاهک
	×		×	×	×

- عدم وجود شناسه ملی تجهیز (با عنایت به ساخت و نصب آسانسور پس از تدوین الزامات استاندارد ملی ISIRI 6303-1 مصوب سال ۱۳۸۲، تجهیز می بایست دارای شناسه ملی باشد)، توصیه می گردد پس از پایان نصب و راه اندازی تجهیز، بازرسی طبق تمامی الزامات انجام و گواهی نامه مربوطه از سازمان ملی استاندارد اخذ گردد.
- عدم وجود ضربه گیر (هیدرولیک یا پلی اورتان)، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- عدم عملکرد وسیله ای اعلام خطر (آیفون - تلفن)، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- عدم رعایت نظافت مناسب چاهک و موتورخانه، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- عدم نصب پلاک داخل کابین، تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

با توجه به موارد مغایر با آئین نامه آسانسورها، تجهیز فوق مورد تأیید نمی باشد.

ایده پردازان رسپینا
مهر و امضاء

مسئول فنی
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

رونوشت : اداره کار استان، اداره آب و فاضلاب آبسرد