

SAFETY CERTIFICATE

گواهی تأیید ایمنی و سلامت سیستم اتصال به زمین

تاریخ صدور : 1401/07/20

شماره : CE01/1542

شرکت محترم میلاد نور گیتی

باسلام

احتراماً به استحضار می‌رساند، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ تعداد ۸ حلقه چاه ارت موجود در شرکت میلاد نور گیتی به آدرس استان مرکزی، ساوه، شهر صنعتی کاوه، منطقه ویژه اقتصادی، بازدید و مقدار مقاومت الکتریکی کل اندازه‌گیری شده مناسب می‌باشد. همچنین همبندی و اتصال ارت به تجهیزات الکتریکی و غیر الکتریکی برقرار می‌باشد، لذا بهره‌برداری از سیستم اتصال به زمین مجموعه فوق به مدت یک سال با رعایت کلیه مقررات حفاظتی و در شرایط موجود بلامانع است.

مقادیر مقاومت الکتریکی اندازه‌گیری شده الکترودهای (چاه) ارت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

Test Results

Earth Electrode Location	Measured electrical resistance value Ω (close loop)
اول شمالی	0.9
دوم شمالی	0.8
سوم شمالی	0.5
ضلع شمالی مخزن دپو	0.9
ضلع جنوبی مخزن دپو	0.7
ضلع غربی	0.4
صاعقه گیر غربی	1.4
صاعقه گیر شرقی	1.6

Certificate: B5791/01/4	Date of calibration: Due:	1401.02.25 1402.02.25	type: 6016 SN: W8232521	Measurement device: KYORITSU
Certificate: B5791/01/4	Date of calibration: Due:	1401.02.25 1402.02.25	type: MS 2301 SN: 11980	Measurement device: MASTECH

1402/07/18	تاریخ اعتبار گواهینامه	1401/07/19	تاریخ بازرسی
توضیحات: این گواهی شامل تأیید ایمنی برق مجموعه نمی‌گردد. مرجع بازرسی: آئین نامه سیستم اتصال به زمین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)			

ایده پردازان رسپینا
مهر و امضاء

علیرضا آقامیری
مسئول فنی
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

رونوشت: اداره کار استان، شرکت میلاد نور گیتی