

SAFETY INSPECTION REPORT

گزارش بازرسی الکترو د ارت سیستم اتصال به زمین

تاریخ صدور: 1402/05/11

شماره: CE02/1420

شرکت محترم فرتاک پویا البرز آریا

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ الکترو د های ارت (چاه ارت) موجود در آدرس: کرج، کمالشهر، سه راه باسکول، کوچه فجر ۵، انتهای کوچه، سمت راست پلاک ۳، مورد بررسی قرار گرفت، که مقدار مقاومت الکتریکی اندازه گیری شده الکترو د های ارت موجود مناسب می‌باشد، لذا بهره‌برداری از الکترو د های ارت مجموعه فوق به مدت یک سال با رعایت کلیه مقررات حفاظتی و در شرایط موجود بلامانع است.

مقدار مقاومت الکتریکی اندازه‌گیری شده الکترو د های ارت (چاه ارت) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مقادیر اندازه گیری شده الکترو د های ارت سیستم اتصال به زمین						
STATUS	Shine Yes/N O	Clamp Value	Close Value Ω	Open Value Ω	Earth Electrode Location	Row
RING RT: OK	YES	4.80	1.28	3.45	ضلع غربی سالن تولید	1
	YES	4.30	3.37	5.21	ضلع شمال غربی سالن تولید	2
OK	NO	2.90	0.89	2	الکترو د ارت دستگاه فرکانس	3

تاریخ بازرسی و آزمایش	1402/05/10	تاریخ اعتبار گواهینامه	1403/05/9
توضیحات: این گواهی شامل تأیید ایمنی برق و سیستم همبندی مجموعه نمی‌گردد. مرجع بازرسی: آئین نامه سیستم اتصال به زمین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)			

Certificate: DPN02-4907-1014	Date of calibration: Due:	1402.02.12 1405.02.12	type: 6016 SN: 8274339	Measurement device: KYORITSU
---------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------

ایده پردازان رسپینا

مهر و امضاء

مسئول فنی

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

رونوشت: اداره کار استان، شرکت فرتاک پویا البرز آریا

02634604905
09123664591
02634649348

www.iprespina.ir
info@iprespina.ir
Karaj, Alborz, Iran

شرکت ایده پردازان رسپینا
مشاوره، بازرسی و خدمات ایمنی

